

**Commune de**  
**TALMONTIERS**

**PLAN LOCAL**  
**D'URBANISME**

**APPROBATION**

Vu pour être annexé à la  
délibération en date du :

**12 DEC. 2016**

**7a**

**DEFENSE INCENDIE**

## Liste des points d'eau

60626

TALMONTIERS

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	RUE DE PARIS ENTRE LE N°15 ET LE N°17	080	100/2x070		60,00		5,00	2,80	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 20/06/2014
00002	P100	RUE DE PARIS DEVANT L'ECOLE	080	100/2x070		60,00		5,00	2,40	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 20/06/2014
00003	P100	RUE DE DIEPPE FACE A LA MAIRIE	080	100/2x070		60,00		5,00	3,50	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 20/06/2014
00004	P100	RUE DE DIEPPE A COTE DU N°37	125	100/2x070		45,00		4,50	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 20/06/2014
00005	P100	RUE DE DIEPPE DEVANT LE N°12	080	100/2x070		60,00		5,00	2,30	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 20/06/2014
00006	P100	RUE BORDEAUX SALMON A COTE DE L'EGLISE	060	070		60,00		5,50	1,10	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 20/06/2014
00007	P100	RUE DUFOUR LEBRUN FACE AU N°5	060	100/2x070		39,00		5,50	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 20/06/2014
00008	P100	RUE DUFOUR LEBRUN A COTE DU N°24	060	100/2x070		40,00		5,50	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 20/06/2014
00009	P100	RUE DE FEUQUEROLLE DEVANT LE N°10	100	100/2x070		60,00		5,50	2,20	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 20/06/2014
00010	P100	RUE DES 7 ARPENTS AVANT LE N°4	100	100/2x070		60,00		5,90	5,20	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 20/06/2014
00011	P100	RUE DU PLESSIS DEVANT L'IMPASSE DES JONQUILLES	100	100/2x070		60,00		4,50	2,80	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 20/06/2014
00012	P100	RUE DU VAL D'UN OEUF DEVANT LE	150	100/2x070		60,00		5,30	3,30	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 20/06/2014
00013	P100	RUE DES LANDES A COTE DU N°08	100	100/2x070		380,00		5,90	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 20/06/2014
00014	P100	RUE DES LANDES AVANT L'IMPASSE DU PUY	080	100/2x070		33,00		5,90	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 20/06/2014
00015	P100	RUE FORQUEVAIS AVANT LE N°8	080	100/2x070		27,00		5,90	1,00	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 20/06/2014

Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ -Indisponible  
 ✗ -Avec anomalies  
 ✗ -Non autorisée  
 ✗ -Problématique

✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

## Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
----	------	---------	-----------	-----------------	--------	------------	---------	----------	-----------	--------------

Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès

✗ -Indisponible  
 ✗ -Avec anomalies  
 ✗ -Non autorisée  
 ✗ -Problématique

✓ -En service  
 ✓ -Sans anomalie  
 ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème

✗ -Non conforme en service

## Liste des points d'eau

## Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Visite	-Non autorisée	-Autorisée	
* Accès	-Problématique	-Sans problème	

## Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00016	CITE	RUE DES LANDES	85	40	✓	✓	✓	✓		